[3.4.10] Tarif-Schaltungen

ÜBERSICHT - TARIFSCHALTBILDER

Allgemeines zu den Tarifschaltbildern

Bei der Ausführung des Messbereiches ist auf die vom Kunden gewünschten Bedarfsarten und die benötigte Zähler-Nennstromstärken in der Anlage zu achten.
Für Anlagen im TN-Netzen besteht in Österreich die gesetzliche Verpflichtung als Schutzmaßnahme die Nullung mit Zusatzschutz anzuwenden (Nullungsverordnung).

Bei der Ausführung ist weiter zu beachten, dass von der maximal einsetzbaren Nachzählerhauptsicherung bzw. von der maximal einsetzbaren Vorzählersicherung, das Netzbereitstellungsentgelt abhängt.

Abkürzungen:

TN-System -> Anwendung der Nullung

TT-System -> Anwendung der Fehlerstrom-Schutzschaltung

BT = Basistarif

ZT = Zusatztarif

NZHS = Nachzählerhauptsicherung

HW-Speicher = Heißwasserspeicher

gewünschte Tarifskizze "anklicken"

Basistarif:

Ausführungsschema - **Basistarif im TN - System (Nennstrom** bis **40 A Basistarif)** **(Grundausführung bei Nullung)**

Ausführungsschema - **Basistarif im TN - System (Nennstrom 50 A und 63 A)**

Ausführungsschema - **Basistarif im TT - System (Nennstrom bis 40 A**) **(Grundausführung bei Fehlerstrom-Schutzschaltung)**

Detailausführung **Basis- und Zusatztarif** (NZHS bis 40 A)

Zusatztarif: "Unterbrechbare Lieferung"

UL für **HW-Speicher 1~** (direkte Schaltung)

UL für **HW-Speicher 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **HW-Speicher** mit **BT/ZT-Umschalter 1~** (direkte Schaltung)

UL für **HW-Speicher - mehrere Kundenanlagen 1~** (direkte Schaltung)

UL für **Speicherheizung 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **Speicherheizung** und **HW-Speicher 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **mehrere Kundenanlagen** mit **Speicherheizung**

UL für
Allgemeine
Anwendung

UL für **Großküchen,**
Back- u. Keramiköfen

UL für
Kirchenbankheizung

UL für **Wärmepumpe** und **HW-Speicher**
bis 3~ (indirekte Schaltung)

UL für **Wärmepumpe** mit
Basistarifversorgung der **Steuerung**